



Ministero dell'Interno
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - COMO
"In periculo fidem tollo meam"

Ufficio prevenzione incendi

Prot. n. del

Spett. LATTONEDIL SPA MILANO
lattonedil_italia_holding@legalmail.it
tecnoimp@pec.confindustriacomo.it

Spett.le SUAP Comune di CARIMATE
Spett. Sig. Sindaco Comune di CARIMATE
comune.carimate@pec.regione.lombardia.it

Fascicolo VVF n. 24654

Oggetto: LATTONEDIL SPA MILANO Via Degli Artigiani 14 CARIMATE. Attività n. 44.1.B – 10.1.B del DPR n. 151 del 01.08.2011. Istanza di valutazione del progetto. PARERE DI CONFORMITA' CONDIZIONATO

Con riferimento all'istanza in oggetto, prodotta ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011, si trasmette il PARERE DI CONFORMITÀ CONDIZIONATO formulato dal responsabile dell'istruttoria, come da verbale allegato.

Ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011, il titolare dell'attività è tenuto a produrre l'istanza di cui all'art. 16, co. 2, del D.Lgs. 139/2006, preventivamente all'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), corredata dalla documentazione prevista dall'art. 4 del DM 07.08.2012, da predisporre ove previsto su idonea modulistica ministeriale, reperibile sul sito www.vigilfuoco.it.

Si ricorda che per le attività di cui all'allegato I del DPR 151/2011, categorie A e B, questo Comando effettua controlli attraverso visite tecniche volte ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio; i controlli sono effettuati a campione, per specifiche categorie di attività, o nelle situazioni di potenziale pericolo segnalate o rilevate.

Per le attività di categoria C, questo Comando effettua visite tecniche e, in caso di esito positivo, rilascia il certificato di prevenzione incendi.

In caso di modifica delle strutture, degli impianti, o delle condizioni di esercizio dell'attività, dovranno essere applicate le disposizioni di cui all'art. 4 del DM 07.08.2012; per le variazioni che comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il titolare dell'attività è tenuto a riavviare le procedure di cui agli artt. 3, 4 del DPR 151/2011.

IL COMANDANTE PROVINCIALE
Dott. Arch. Mario ABATE



E
COMUNE DI CARIMATE
Comune di Carimate
Protocollo N.0000076/2017 del 09/01/2017
Class. 15_10 «INCENDI E VIGILI DEL FUOCO»



Ministero dell'Interno

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO – COMO

"In periculo fidem tollo meam"

Como, li 06.12.2016

Fascicolo VVF n. 24654

Oggetto: LATTONEDIL SPA MILANO Via Degli Artigiani 14 CARIMATE. Attività n. 44.1.B – 10.1.B del DPR n. 151 del 01.08.2011. Istanza di valutazione del progetto. PARERE DI CONFORMITA' CONDIZIONATO

Con riferimento all'istanza in oggetto, prodotta ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011, esaminata, per quanto di competenza e ai soli fini della prevenzione incendi, la relativa documentazione progettuale, si riscontra che la stessa risulta CONFORME alla normativa di sicurezza vigente, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni aggiuntive di seguito riportate.

In particolare:

- ✓ la rete idrica antincendio garantisca la copertura operativa con il getto d'acqua sia per gli uffici in ampliamento che per gli uffici di futura realizzazione posti sopra il passaggio coperto; all'atto del sopralluogo dovrà essere presentata idonea documentazione certificativa da parte dell'acquedotto cittadino circa i requisiti di affidabilità e continuità dell'alimentazione nel rispetto del livello 2 di cui alle norme UNI 10779/2014;
- ✓ le scale a servizio degli uffici di futura realizzazione posti sopra il passaggio coperto siano almeno di tipo protetto con sbarco su luogo sicuro;
- ✓ siano eliminati i posti auto posti nello spazio antistante le uscite di sicurezza;
- ✓ sia osservato anche l'allegato IV punti 3 (tubazioni, canalizzazioni e silos) e punti 4 del D.Lgs. 81/08 per il nuovo impianto formulazione poliolo;
- ✓ il previsto impianto di allarme, da intendersi esteso almeno a tutte le parti di attività oggetto di richiesta di parere, sia implementato con altoparlanti al fine di agevolare le operazioni di gestione di una emergenza;
- ✓ siano attuati gli obblighi previsti dagli articoli 289 e seguenti del D.Lgs. 81/08.

Per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione grafica e dalla relazione tecnica, dovranno, in ogni caso, essere integralmente osservate le regole tecniche ed i criteri di sicurezza antincendio in vigore, nonché le norme di buona tecnica applicabili (in particolare norme CEI, UNI, ecc.).

Al titolare dell'attività si ricorda l'obbligo di:

- Attuare, se applicabili, gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81 del 09.04.2008;
- Attuare, se applicabili, i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro previsti dal D.M. 10.03.1998;
- Installare e mantenere a regola d'arte, in conformità al disposto della L. 186 del 01.03.1968 e del DM 37 del 22.01.2008, gli impianti elettrici, di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
- Installare e mantenere a regola d'arte, in conformità alle regole tecniche e alle norme di buona tecnica, i sistemi, presidi e impianti antincendio dell'attività.

Il responsabile dell'istruttoria
SDACE **Giannaro DI MAIO**



E
COMUNE DI CARIMATE
Comune di Carimate
Protocollo N.0000076/2017 del 09/01/2017
Class. 15.10 «INCENDI E VIGILI DEL FUOCO»